

DECLARACION JURADA DE CONDICIONES BASICAS DE SEGURIDAD

(LEY Nº 28976)

El Propietario y/o conductor del Local Declara bajo Juramento lo siguiente:

SI

NO

1. ARQUITECTURA

1.1	El ingreso/salida del local presenta un ancho libre minimi de 0.90m, la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vias de evacuación se encuentran libres de obstaculos, vidrios o espejos		
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2. ESTRUCTURA

2.1	El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.		
2.2	El falso techo esta fijo y no es material inflamable.		

3. ESTRUCTURA

3.1	El tablero electrico es de material no combustible(metal o resina), tiene interruptores termomagneticos(ITMs) identificados y/o utiliza llaves de cuchilla.		
3.2	El tablero electricitiene interruptores diferenciales(para instalaciones nuevas a partir del 1 de julio del 2006).		
3.3	No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas.El cableado electrico se encuentra protegido mediante canaletas o tubos de PVC y las cajas de paso tienen tapa.		
3.4	Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños,cocina y para equipos con enchufe de tres espigas.Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptadores multiples		
3.5	Los equipos de alumbrado(focos,fluorescentes,lamparas,etc.) no presentan conexiones expuestas.Si cuenta con luces de emergencia, estas se encuentran operativas.		
3.6	Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medicion de la resistencia(menor o igual a 25 Ω)		
3.7	Los anuncios publicitarios con energia electrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.		

4. SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIO

4.1	El local cuenta con señales de seguridad(salidas,riesgo electrico y extintores).		
4.2	El local cuenta al menos con un extintor de polvo quimico seco de 6Kg. O un extintor por cada m2 de area.Los extintores estan operativos y con carga vigente.		
4.3	Los materiales y/o productos estan almacenados de forma segura(evitando que se caigan) y sin obstruir las vias de evacuacion.		
4.4	Las instalaciones de gas(GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tuberias de cobre y estan alejados de interruptores y tomacorrientes.Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.		

Solicitante:

Recibido:

Fecha:

NOTA IMPORTANTE: LOS ITEMS RESALTADOS DE AMARILLO SERAN DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO; EN CASODE INCUMPLIMIENTO, NO SE LE OTORGARA EL CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL.

FIRMA:

DNI: